



П.Е. Криворучко

Предварительная дефектная ведомость № 6134-к-пч/Т/3с

1. Наименование объекта: Групповая установка 150 тыс. м3 Мечетского месторождения (ремонт установки ХВО) ГП-4
2. Инвентарный номер: 6134
3. Местонахождение: Краснод кр. Славян р-н ст. Черноерковская 2 км с-в.
4. Краткая характеристика объекта: ГУ Мечетского м/р 150тыс. М\*3 Мечетского м/р
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: ремонт здания блочной котельной 2011г.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения фильтров, подводящих трубопроводов, износ деталей насоса взрывления. Требуется проведение КР установки ХВО с заменой фильтров и насоса взрывления.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по капитальному ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж фильтра	шт.	2
2	Демонтаж насоса	шт.	1
3	Демонтаж подводящих трубопроводов	м	20
4	Демонтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	2
5	Демонтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	11
6	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт.	1
7	Монтаж, обвязка насоса	шт.	1
8	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
9	Монтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	4
10	Монтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	15
11	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
12	Покраска трубопроводов	м.	20
	Материалы предоставляемые Принципалом		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Узел ХВО в комплекте	шт.	1
2	Агрегат электронасосный ВК2/26	шт.	1
3	Труба Ø 57	м.	15
4	Труба Ø 25	м	10
5	Вентиль шаровый Ду 50, Ру 16	шт.	2
6	Вентиль шаровый Ду 25, Ру 16	шт.	11
7	Грунтовка	кг	6
8	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6
9	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2

Гл. энергетик КППУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер 1 категории

Т.С. Дадырь

Начальник ПП-4

А.А. Прихидько

Инженер-теплотехник ГП-4

С.Н. Брага