



"Утверждаю"  
Гл. инженер филиала ООО  
"Газпром добыча Краснодар"  
П.Е. Криворучко

Предварительная дефектная ведомость № 57261-КГН5/ТВС

1. Наименование объекта: "Котел отопительный ПКн групповой установки Марковского месторождения" (перевод котлов в водогрейный режим 2 шт.) ГП-3
  2. Инвентарный №97261
  3. Местонахождение: Ростовск обл. Тарасов р-н ст. Митякинская 3 км ю-з
  4. Краткая характеристика объекта: Назначение оборудования-теплоснабжения; технические характеристики-1,0т/ч
  5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось : не проводился
- В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты :  
поражение коррозией элементов котлов, подводящих трубопроводов,  
не возможность работы котлов в водогрейном режиме.  
Требуется проведение капитального ремонта и перевод котлов в водогрейный режим.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во, объем
1	Демонтаж трубок поверхности нагрева	м	600
2	Демонтаж кладки топки котла	шт	600
3	Демонтаж люков котлов	шт	16
4	Демонтаж запорной арматуры	шт	20
5	Демонтаж вентилей	шт	64
6	Демонтаж предохранительных клапанов	шт	4
7	Демонтаж обшивки котлов	м2	32
8	Демонтаж обвязки котлов	м	60
9	Демонтаж водоуказательных стекол	м	4
10	Монтаж трубок поверхности нагрева	шт	600
11	Монтаж кладки топки котлов	шт	600
12	Монтаж люков котлов	шт	16
13	Монтаж и установка предохранительных клапанов	шт	4
14	Монтаж запорной арматуры	шт	20
15	Монтаж обвязки котлов	м	60
16	Монтаж обшивки котлов	м2	32
17	Покраска котлов	кг	12
18	Составление технической документации на перевод котлов в	шт	2
<b>Материалы предоставляемые Принципалом</b>			
<b>Материалы предоставляемые Подрядчиком</b>			
1	Труба стальная для монтажа котлов	м	600
2	Кирпич огнеупорный	шт	600
3	Паронит 5мм	кг	8
4	Задвижка Ду-80	шт	2
5	Задвижка Ду-50	шт	6
6	Вентиль фланцевый Ду=25	шт	4
7	Вентиль бронзовый шаровый Ду-25	шт	5
8	Вентиль бронзовый шаровый Ду-15	шт	3
9	Предохранительный клапан котла Рр+4кг/см2	шт	4
10	Азбест листовой	м2	20
11	Труба стальная ф 50	м	60
12	Грунтовка	кг	24
13	Краска стальная (эмаль ПФ-115)	кг	24

Начальник ГП-3

Г.Л.энегретик КГПУ

Бухгалтер 1 категории

Инженер-энергетик службы ЭВС ГП-3

В.Н. Лихоносов

А.А. Артёменко

Т.С. Дадыр

С.П. Минаев