


Главный энергетик-начальник
отдела
Д.Д. Лыских



«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. инженер филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Каневского ГПУ
П.Е. Криворучко
«11» августа 2012_

Предварительная дефектная ведомость № 2302341 - КГПЗ / ТТБС

1. Наименование объекта: «Грушова установка Днепровского месторождения» (перевод котла водогрейный режим) ГП № 1.
2. Инвентарный номер: **230841**
3. Местонахождение: Краснодар кр. Тимашев р-н ст. Днепровская 5,5 км с-з
4. Краткая характеристика объекта: Производительность 70 тыс. м³/сут.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения котла, подводящих трубопроводов, не возможность работы котла в водогрейном режиме. Требуется проведение капитального ремонта котла и перевод котла в водогрейный режим.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж трубко поверхности нагрева	м	300
2	Демонтаж кладки топки котла	шт	300
3	Демонтаж люков котла	шт	9
4	Демонтаж запорной арматуры	шт	8
5	Демонтаж вентилей	шт	4
6	Демонтаж предохранительных клапанов	шт	2
7	Демонтаж обшивки котла	м²	16
8	Демонтаж водоуказательных стёкол	шт	2
9	Демонтаж обвязки котла	м	30
10	Монтаж трубок поверхности нагрева	м	300
11	Монтаж кладки топки котла	шт	300
12	Монтаж люков котла	шт	9
13	Монтаж и установка предохранительных клапанов	шт	2
14	Монтаж запорной арматуры	шт	12
15	Монтаж обвязки котла	м	30
16	Монтаж обшивки котла	м²	16
17	Покраска котла	кг	6
18	Составление технической документации на перевод котла в водогрейный режим	шт	1
Материалы предоставляемые Принципиалом			
Материалы предоставляемые Подразделом			
1	Труба стальная для покраски котлов ф 51	м	300
2	Кирпич огнеупорный	шт	300
3	Паронит 5 мм	кг	4
4	Задвижка Ду 50 Ру 16	шт	6
5	Вентиль бронзовый шаровый Ду 15 Ру 16	шт	4
6	Предохранительный клапан котла Р+4 кг/см²	шт	2
7	Азоболит	м²	10
8	Труба стальная ф 50	м	30


9	Грунтовка	кг	12
10	Краска стальная (Эмаль ПФ 115)	кг	12

Главный энергетик КГТУ




А.А. Артёменко

Бухгалтер 1 категории




Т.С. Дадыр

Начальник ГП - 1



А.В. Карасев

Инженер ТЭТО ГП-1



Э.Т. Каграманов