



«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. инженер филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Каневской ГППУ
П.Е. Криворучко
«10» августа 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 95655-кстпч/ТБС

1. Наименование объекта: Здание котельной с пристройкой групповой установки -5 Челбасского месторождения (перевод котла в водогрейный режим) .
2. Инвентарный номер: **95699**
3. Местонахождение: Краснодарск кр. Каневской р-н х. Сухие Челбасы 1,5 км ю.
4. Краткая характеристика объекта: Материал стен - кирпич, фундамент - железобетон, 1-этаж. Площадь по наружному обмеру - 66,3 кв.м., объем по наружному обмеру - 309,1 куб.м. Площадь по внутреннему обмеру: общая - 5 2,3 кв.м., объем по внутреннему обмеру -227,46 куб.м.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения котла, подводящих трубопроводов, не возможность работы котла в водогрейном режиме. Требуется проведение капитального ремонта котла и перевод котла в водогрейный режим.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж трубко поверхности нагрева	м	300
2	Демонтаж кладки топки котла	шт	300
3	Демонтаж люков котла	шт	9
4	Демонтаж запорной арматуры	шт	8
5	Демонтаж вентилей	шт	4
6	Демонтаж предохранительных клапанов	шт	2
7	Демонтаж обшивки котла	м2	16
8	Демонтаж водоуказательных стёкол	шт	2
9	Демонтаж обвязки котла	м	30
10	Монтаж трубко поверхности нагрева	м	300
11	Монтаж кладки топки котла	шт	300
12	Монтаж люков котла	шт	9
13	Монтаж и установка предохранительных клапанов	шт	2
14	Монтаж запорной арматуры	шт	12
15	Монтаж обвязки котла	м	30
16	Монтаж обшивки котла	м2	16
17	Покраска котла	кг	6
18	Составление технической документации на перевод котла в водогрейный режим	шт	1
Материалы предоставляемые Принципом			
Материалы предоставляемые Подрядчиком			
1	Труба стальная для покраски котлов ф 51	м	300
2	Кирпич огнеупорный	шт	300
3	Паронит 5 мм	кг	4
4	Задвижка Ду 50 Ру 16	шт	6
5	Вентиль бронзовый шаровый Ду 15 Ру 16	шт	4
6	Предохранительный клапан котла Рr+4 кг/см2	шт	2
7	Азболист	м2	10

9	Грунтовка	кг	12
10	Краска стальная (Эмаль ПФ 115)	кг	12

Главный энергетик КТПУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер 1 категории

Т.С. Дадыр

Начальник ПП - 1

А.В. Карасев

Инженер ТЭТО ПП-1

Э.Т. Капрманов