



УТВЕРЖДАЮ  
Гл. инженер филиала ООО  
Газпром добыча Краснодар  
Каневского ГПУ

П.Е. Криворучко  
« 10 » *августа* 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 37671-КГПЧ/ТБС

1. Наименование объекта: Групповая установка Северо-Гривенского месторождения (ремонт установки ХВО) ГП-4
2. Инвентарный номер: 97671
3. Местонахождение: Краснодарский кр. Славянский р-н п. Целинный
4. Краткая характеристика объекта: Производительность Qсут 200 тыс. м<sup>3</sup>. Р64 кгс/см<sup>2</sup>, наземная
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: замена котла 2011г.  
В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения фильтров, подводящих трубопроводов, износ деталей насоса взрыхления.

Требуется проведение КР установки ХВО с заменой фильтров и насоса взрыхления.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по капитальному ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж фильтра	шт.	2
2	Демонтаж насоса	шт.	1
3	Демонтаж подводящих трубопроводов	м	20
4	Демонтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	2
5	Демонтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	12
6	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт.	1
7	Монтаж, обвязка насоса	шт.	1
8	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
9	Монтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	4
10	Монтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	15
11	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
12	Покраска трубопроводов	м.	20
Проставляемые материалы			
Материалы предоставляемые Принципалом			
Материалы предоставляемые Подрядчиком			
1	Узел ХВО в комплекте	шт.	1
2	Агрегат электронасосный ВК2/26	шт.	1
3	Труба Ø 57 насоса	м.	15
4	Труба Ø 25	м	10
5	Вентиль шаровый Ду 50, Ру 16	шт.	4
6	Вентиль шаровый Ду 25, Ру 16	шт.	15
7	Грунтовка таномил	кг	6
8	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6
9	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2

Гл. энергетик КГПУ запорной арматуры *А.А. Артеменко*  
Бухгалтер 1 категории *Т.С. Дадырь*  
Начальник ГП-4 *А.А. Прихидько*  
Инженер-теплотехник ГП-4 *С.Н. Брага*

Материалы предоставленные  
1. Узел ХВО в комплекте  
2. Агрегат электронасосный ВК2/26  
3. Труба Ø 57