



Предварительная дефектная ведомость № 97400 - КГПУ / ТБС

1. Наименование объекта: Водозабор групповой установки-1 Каневского месторождения (ремонт установки ХВО)
 2. Инвентарный номер: 97400
 3. Местонахождение: Краснодар кр. Каневск р-н ст. Привольная 1,6 км ю-в
 4. Краткая характеристика объекта: назначение оборудования - подача воды; Технические характеристики 30 м³/час.
 5. Дата проведения последнего ремонта, что ремонтировалось: не проводилось.
- В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: коррозионное повреждение установки ХВО. Требуется проведение капитального ремонта.

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол-во,	Примечание
1	Демонтаж фильтра	шт	2	
2	Демонтаж насоса	шт	1	
5	Демонтаж подводных трубопроводов	м	20	
6	Демонтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	4	
7	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	15	
8	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт	1	
9	Монтаж, обвязка насоса	шт	1	
10	Монтаж подводных трубопроводов	м	20	
11	Монтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	4	
12	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	15	
13	Покраска трубопроводов	м	20	
	Материалы предоставляемые принципиалом			
	Материалы предоставляемые подрядчиком			
1	Узел ХВО в комплекте	шт	1	
2	Труба Ø57	м	15	
3	Труба Ø25	м	10	
4	Вентиль шаровый Ду 50, Ру16	шт	4	
5	Вентиль шаровый Ду 25, Ру16	шт	15	
6	Грунтовка	кг	6	
7	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6	
8	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2	

Начальник ГП-1

А.В. Карасев

Гл. энергетик КППУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер

Т.С. Дадыр

Инженер-теплотехник ГП-1

Э.Т. Каграманов