



Утверждено  
Г.И. инженер филиала  
«Каневское ГПУ»  
П.Е. Криворучко  
«11» апреля 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 01сссс 3438 - КГПЧ / ТБС

1. Наименование объекта: «Котельная (одноэт.кирпич.здание) Усть-Лабинский р-н, Юбилейного месторождения» (ремонт котла ПKN-2М и перевод в водогрейный режим ) ГП №5.

2. Инвентарный номер: 0100003438

3. Местонахождение: Краснодар.кр.Усть-Лабин.р-н, 0,5км ю. х.Калининский

4. Краткая характеристика объекта: Котельная ГУ "Юбилейная".

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: ремонт котла №2 август 2011г.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения котла, подводящих трубопроводов, невозможность работы котла в паровом режиме. Требуется проведение капитального ремонта котла и перевод котла в водогрейный режим.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж трубок (поверхность нагрева)	м	300
2	Демонтаж кладки топки котла	шт	300
3	Демонтаж люков котла	шт	8
4	Демонтаж запорной арматуры	шт	4
5	Демонтаж вентилей	шт	2
6	Демонтаж предохранительных клапанов	шт	2
7	Демонтаж обшивки котла	м²	16
8	Демонтаж водоуказательных стекол	шт	2
9	Демонтаж обвязки котла	м	30
10	Монтаж трубок (поверхность нагрева)	м	300
11	Монтаж кладки топки котла	шт	300
12	Монтаж люков котла	м²	10
13	Монтаж и установка предохранительных клапанов	шт	2
14	Монтаж запорной арматуры	шт	6
15	Монтаж обвязки котла	м	30
16	Монтаж обшивки котла	м²	16
17	Покраска котла	кг	5
18	Составление технической документации на перевод котла в водогрейный режим.	шт.	1
	Материалы предоставляемые Принципом	---	---
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Труба стальная для паровых котлов Ø 51	м	300
2	Кирпич огнеупорный	шт	300

3	Паронит 5мм	кг	4
4	Задвижка Ду-50 Ру-16	шт	6
5	Вентиль бронзовый шаровый Ду 15, Ру 16	шт	4
6	Предохранительный клапан котла Р=4 кг/см <sup>2</sup>	шт	2
7	Азболист	м <sup>2</sup>	10
8	Предохранительный клапан котла Р=4 кг/см <sup>2</sup>	шт	2
9	Труба стальная Ø 50	м	30
10	Грунтовка	кг	12
11	Краска стальная (Эмаль ПФ-115)	кг	12

Гл. энергетик КТПУ

А.А. Артеменко

Ведущий бухгалтер

Л.К. Чапурко

Начальник ПП-5

А.В. Безладнов

Инженер-энергетик ПП-5

Б.А. Лобанов