



Утверждаю
Гл. инженер филиала
«Газпром добыча Краснодар»
Каневское ГППУ
П.Е. Криворучко
« 11 » августа 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 99940-к г 173 / 173С

1. Наименование объекта: «Котел ПКН-2М Юбилейного месторождения» (ремонт изоляции линии теплоносителя) ГУ "Юбилейная" ГП № 5.
2. Инвентарный номер: 99940
3. Местонахождение: Краснодар.кр. Усть-Лабин.р-н, 0,5км ю. х.Калининский
4. Краткая характеристика объекта: Предназначен для отопления производственных помещений и технологических линий. Котел паровой ПКН-2М.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 30.09.2011. Капитальный ремонт дымовой трубы.

В процессе осмотра выпензанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные повреждения теплоизоляционного слоя теплоотрассы наружного исполнения. Требуется проведение капитального ремонта теплоизоляционного слоя теплоотрассы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 100мм.	м	100
2	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 73 мм.(в две трубы)	м	100
3	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 50мм.(в две трубы)	м	140
4	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 25мм.(в две трубы)	м	60
5	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 100мм.	м	100
6	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 73мм.(в две трубы)	м	100
7	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 50мм.(в две трубы)	м	140
8	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 25мм.(в две трубы)	м	60
9	Окраска трубы Ø100, 73, 50, 25 мм.	м	400
Материалы предоставляемые Принципалом		---	---
Материалы предоставляемые Подрядчиком			
1	Мин.вата	м²	60
2	Рубероид	м²	60
3	Стеклоткань	м²	60
4	Лента бандажная	м	100
5	Грунтовка	кг	40
6	Краска зеленая (Эмаль КО-811)	кг	50

Гл. энергетик КГПУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер 1 категории

Т.С. Дадыр

Начальник ГП-5

А.В. Безладнов

Инженер-энергетик ГП-5

Б.А. Лобанов