

Согласовано

Начальник ПОЭКС

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Ю.В.Стрельников

« » 2012г.

"Утверждаю"

Гл. инженер Березанского ЛПУМГ

Масленников А.Б.

« » 2012г.

Предварительная дефектная ведомость № 3 КР

69/6р-2

1. Наименование объекта: Совмещенный узел подключения и запуска-приема очистных устройств КС Березанской

2. Инвентарный номер: 330526

3. Местонахождение: Краснодарский кр. Выселковский р-н 3,0 км с-з ст Березанская

4. Краткая характеристика объекта: Расположен на трассах магистральных газопроводов в 350 м от КС. Оборудован: камерами приёма поршней Ду-1000 мм. - 2 шт, камерами запуска очистных устройств с сигнализаторами прохождения очистных устройств БРП-МДПС-3 - 2 шт, стабилизирующим и устройствами ДУ-1000 мм. - 2 шт, запорной арматурой: Краны Ду-1000 11лс(6)768 п4 без ААЗК - 6 шт, Кран шаровый Ру-8МПа Ду-700 11лс62 р5 - 4 шт, Краны Ду-500 11лс(6)768п10 - 3 шт, Кран Ду-500 с р.п. 11лс68 - 1 шт, Краны Ду-300 11лс(6)768 п 2 - 17 шт. Включает площадки: (197х100м + 24х30м), (15х15м) - 2 шт., (10х10м) - 2 шт., огороженные металлическими секциями по ж/б столбам, основание - ГПС. На главной площадке УЗП ОУ выполнены дорожки из тротуарных плиток, дорога 3,5мх 80м из ГПС, колючее ограждение из спирали "Егоза"

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 2011г. Ремонт крановых площадок.

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: Отслоение антикоррозионного покрытия. Ржавчина в местах отслоения покрытия

Для устранения выявленных дефектов определён объём работ по капитальному ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Рытье ям для выполнения работ по антикоррозионной защите наружной поверхности трубопровода	шт	42	
2	Разборка антикоррозионного покрытия трубопровода	1 м2	137	
3	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	1 м2	137	
4	Обеспыливание поверхности	1 м2	137	
5	Обезжиривание поверхностей	1 м2	137	
6	Огрунтовка металлических поверхностей за 3 раза композицией Галоплен	1 м2	137	
7	Окраска металлических поверхностей за 10 раз композицией Галоплен	1 м2	137	

Ведомость составили:

Начальник ТКЦ

(должность)

(подпись)

/ Свешников И.Т. /  
(расшифровка подписи)

Инженер по ремонту

(должность)

(подпись)

/ Солдатов А.А. /  
(расшифровка подписи)

Начальник ГКС

(должность)

(подпись)

/ Пивнев Е.Н. /  
(расшифровка подписи)

Руководитель ГС по ОТ и ТЭП

(должность)

(подпись)

/ Операй Н.В. /  
(расшифровка подписи)

Руководитель УКГ

(должность)

(подпись)

/ Капустина Н.Н. /  
(расшифровка подписи)