

"Утверждаю"
Гл. инженер Майкопского ЛПУМГ

Твардиевич С.В.
201 г.

Предварительная дефектная ведомость № 5
от 02.02.2012 года

69/МК-1

1. Наименование объекта: Здание компрессорного цеха ГКС Майкопской Майкопского месторождения
2. Инвентарный номер: 100872
3. Местонахождение: Майкопская компрессорная станция
4. Краткая характеристика объекта: 2 эт. здание, размеры 236,59х62,97, фундамент бетон. блоки, стена - кирпич, металл, общая площадь 2740,9 кв.м., площадь 2697,7 кв.м. и объем 20512,0 куб.м. по наружному обмеру, площадь 2740,90 кв.м. и объем 18301,44 куб.м. по внутреннему обмеру, электроси
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 2009 году, кровля 50%, замена оконных блоков
В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: элементы оконных блоков сгнили, необходима замена

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по капитальному ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ремонт мягкой кровли	кв.м	1500	
2	Замена оконных блоков	шт	7	
	Материалы предоставляемые Принципалом: (не предусмотрено)			
	Материалы предоставляемые Подрядчиком:			
1	Изоляционный материал на мягкую кровлю	кв.м	1500	
2	металлопластиковые оконные блоки с корнизам	шт	7	

Ведомость составили:

Начальник ГКС
(должность)

Ведущий инженер ГКС
(должность)

(подпись)

(подпись)

Ившин В.Г.
(расшифровка подписи)

Марков Г.Н.
(расшифровка подписи)