

Дюртюлинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа»

А К Т №

Обследования технического состояния

Агрегата газоперекачивающего ГПА-16Р "Уфа" №15 КС-5 Москово, АВО масла

инв. № 58150/74337

от «10» апреля 2012 г.

Местонахождение объекта: Агрегат газоперекачивающий ГПА-16Р "Уфа" №15 КС-5 Москово

Принадлежность объекта: Арендованные основные средства ОАО Газпром, находится на обслуживании Службы Энерготепловодоснабжения Дюртюлинского ЛПУМГ

Дата ввода в эксплуатацию: 2007

Комиссия, назначенная приказом № 346-П от «14» сентября 2011 г. в составе
Председателя:

Галеев Р.Ф. – заместитель начальника по строительству и капитальному ремонту
Дюртюлинского ЛПУМГ

Членов комиссии:

Якупова Р.С. – начальника СЭТВС;

Миргалиев Р.В – начальник ГКС

В период с «27.03» по «10.04» 2012г. провели общий технический осмотр
электрооборудования АВО масло

Вид обследования: визуальный, инструментальный.

В результате комиссионного обследования установлены следующие дефекты:

| № | Наименование обследуемых конструкций, узлов, деталей | Состояние, основные дефекты при обследовании | Ед. изм. | Кол- во | Предложение |
|----|---|--|-------------|------------|-------------|
| 1. | Вентилятор осевой АВО масла W3G650-СК-02-08 | Вибрация на валу, износ подшипников и подшипниковых щитов, имеются задиры на роторе и статоре. Биение крыльчатки, | шт | 7 | заменить |
| 2. | Щит управления АВО масла ЩУ - 336.1-2н | Сбои в работе программы, ослабление креплений клемных коробок, запирающих устройств | шт | 1 | заменить |

Заключение комиссии:

На основании результатов обследования, комиссия считает необходимым провести
ремонт электрооборудования установки охлаждения газа КС-5 Москово.

Подписи: Р.Ф Галеев

Р.С. Якупов

Р.В Миргалиев