

Утверждаю  
Гл. инженер-первый  
заместитель директора  
Т.Т.Тухтаметов  
« 28 » июля 2022 г.

## Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию № 04-025 /2013

1.	Наименование объекта	Здание административного корпуса базы ЛЭС г.Бийска						
2.	Инвентарный номер объекта	000440853						
3.	Местонахождение объекта	659300 Алтайский край г.Бийск, ул. Мамонтова,2						
4.	Наименование работ	Техническое обслуживание систем вентиляции						
5.	Дата проведения технического обслуживания объекта	2013г. III кв.						
6.	Краткая характеристика объекта	Здание Административно-бытового корпуса базы ЛЭС г.Бийска, двухэтажное, общим объемом 4140 кубических метров						
	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Вид деятельности	Код МВЗ	Наименование МВЗ	Балансовая стоимость объекта, млн. руб.	Срок полезного использования, лет	Сумма начисленной амортизации, млн. руб.	Остаточная стоимость, млн. руб.
	31.12.2008	Транспорт газа	01011400	Транспорт газа по ЕСГ ЛЭС.Энергооборудование	28,464263	25		28,464263
7.	Перечень объемов работ по техническому обслуживанию							
№ п/п	Наименование работ						Единица измерения	Количество
7.1.	Проверка обшей работоспособности						шт.	4
7.2.	Проверка гибкой вставки и при необходимости замена						шт.	4
7.3.	Чистка фильтрующей вставки						шт.	4
7.4.	Промывка вентиляционных решеток						шт.	52
7.5.	Проверка и настройка работы приточных установок						шт.	2
7.6.	Проверка и при необходимости ремонт электродвигателей						шт.	6
7.7.	Проверка и регулировка оборудования КИПиА						компл.	4
8.	Перечень материалов для выполнения работ							
№ п/п	Перечень материалов						Единица измерения	Количество
8.1.	Материалы предоставляемые Агентом:							
8.2.	Материалы предоставляемые Принципалом:							
8.3.	Материалы предоставляемые Принципалом:							
9.	Особые условия при проведении работ							
Председатель комиссии:		Заместитель директора		(подпись)		Д.А.Кленин		
Члены комиссии:		Инженер-энергетик		(подпись)		В.М.Маслов		
		Старший мастер ЭВС		(подпись)		А.Ю. Малофеев		