

Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":

✓ В-8

1	Здание (гараж-профилакторий) инв. № 001004400
2	Здание (гараж для спецмашин)-СКЛАД № 2 инв. № 001008500
3	Склад-гараж КС "Проскоково" инв. № 000129913
4	Гараж на базе ЛПУМГ инв. № 001024700
5	Гараж КС "Вертикос" инв. № 000129970
6	"Гараж с профилакторием" инв. № 001006000
7	Производственная база ОЛПУМГ (Строение: гараж на 24 автомашины инв. № 001000800, Гараж на базе ЛПУМГ инв. № 002021462
8	"Навес для машин " инв. № 001006500

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
3	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
5	Вытяжное устройство В3	шт.	1
6	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
7	Вытяжное устройство В4	шт.	1
8	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
9	Вытяжное устройство В5	шт.	2
10	Вытяжной вентилятор В6	шт.	1
11	Вытяжное устройство В6	шт.	2
12	Воздушно-тепловая завеса	шт.	4

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	1
3	Комплект рукавных фильтров	комп.	2

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	13
2	Контроль соединенных трубопроводов	0,34	2
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	8
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	13
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	7
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	7
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	7

8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	1
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	7
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	1
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	5
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	1
13	Контроль работы воздушных клапанов, электроприводов	0,165	4
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	7
15	Контроль работы балансера	0,34	6
16	Контроль состояния фрикционных	0,15	6
17	Контроль состояния гибких шлангов	0,05	6

Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	4,00
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	4,00
3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	4,00
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	4,00
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	4,00

Ведущий инженер ОГЭ

Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

Б.А. Сярг