

Типовая дефектная ведомость на проведения работ по техническому обслуживанию станций водоподготовки на объектах ООО "Газпром трансгаз Томск":

№ ВРС-1

1	СОЖ база ЛЭС п. Соболево
2	Станция подготовки питьевой воды "Водопад-30Б" ГКС "Сахалин"
3	Подстанция водонапорная "ПВ-60М" ГКС "Сахалин"
4	Станция водозаборная "СВК-40" ГКС "Сахалин"
5	Станция приготовления питьевой воды "Водопад-50СБ" Жилой городок п. Вал
6	Подстанция водонапорная "ПВ-60М" Жилой городок п. Вал
7	Станция бытовых стоков Жилой городок п. Вал
8	Подстанция водонапорная "ПВ-60М" на ОП КС-2 "Де-Кастри"
9	Станция водозаборная "СВК-40" на ОП КС-2 "Де-Кастри"
10	Станция подготовки питьевой воды "Водопад-30СБ" на ОП КС-2 "Де-Кастри"
11	Подстанция водонапорная "ПВ-30БФ" на базе Амурского ЛПУМГ
12	Станция водозаборная "СВК-40" на АВП КС-4
13	Станция подготовки питьевой воды "Водопад-30СБ" на АВП КС-4
14	Подстанция водонапорная "ПВ-60М" на АВП КС-4
15	Подстанция водонапорная "ПВ-30БФ" на базе ЛПУМГ в г. Хабаровске
16	Станция водозаборная "СВК-40" на базе ЛЭС Дальнереченск
17	Станция подготовки питьевой воды "Водопад-30СБ" на базе ЛЭС Дальнереченск
18	Подстанция водонапорная "ПВ-60М" на базе ЛЭС Дальнереченск
19	Подстанция водонапорная "ПВ-30БФ" на базе Приморского ЛПУМГ г. Уссурийск

Расчет на 1 типовой объект.


Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Станция водоподготовки	комплекс	1

Техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Организационно-техническая подготовка ТО	10	1
2	Обследование водоочистного комплекса и подготовка к ТО	50	1
3	ТО комплекса и ремонт нестандартного оборудования (высоковольтный источник питания озонатора, озонатор, пульт управления и элементы автоматики, аэратор, технологическая вентиляция)	60	6
4	Настройка технологического процесса	30	1

Ведущий инженер ОГЭ ООО "Газпром трансгаз Томск"



Д.А. Войно

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика



Б.А. Сярг