

**Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":**

№ В-13

1	Служебно-эксплуатационный ремонтный блок КС "Кожурлинская" инв. № 00130031
2	Здание ремонтно-эксплуатационное КС "Чажемто" инв. № 000129854
3	Здание ремонтно-эксплуатационное КС "Парабель" инв. № 000129882
4	Ремонтно-эксплуатационный блок, нежилое здание на Нижневартовской ПП инв. № 001007100
5	РЭБ КС "Просоково" инв. № 000129912
6	Нежилое здание (Ремонтно-механические мастерские) инв. № 001013800
7	РММ на базе ЛПУМГ инв. № 002021461.

**Расчет на 1 типовой объект.**

**Ведомость смонтированного оборудования**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Приточная установка П2	шт.	1
3	Приточная установка П3	шт.	1
4	Приточная установка П4	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
6	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
7	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
8	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
9	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
10	Вытяжной вентилятор В6	шт.	1
11	Вытяжное устройство В6	шт.	1
12	Вытяжной вентилятор В7	шт.	1
13	Вытяжной вентилятор В8	шт.	1
14	Вытяжной вентилятор В9	шт.	1
15	Вытяжное устройство В10	шт.	1
16	Воздушно-тепловая завеса	шт.	10

**Расходные материалы**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	шт.	6

**Техническое обслуживание систем вентиляции**

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	15
2	Контроль соединенных трубопроводов	0,34	8
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	10
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	15
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	13
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	13
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	15
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	1
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	15
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	1

11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	18
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	4
13	Контроль работы воздушных клапанов, электроприводов	0,165	10
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	14

**Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов**


№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	10,00
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	10,00
3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	10,00
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	10,00
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	10,00

Ведущий инженер ОГЭ

 Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

 Б.А. Сярг