

Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":

✓ В-1

1	Ангар арочный № 1 на КС Чажемто инв. № 001020300
2	Ангар арочный № 2 на КС Чажемто инв. № 001024400

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
3	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
6	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
7	Воздушно-тепловая завеса	шт.	2
8	Воздушно-отопительный агрегат	шт.	2

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
	Фильтр карманный	комп.	1

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки	0,5	6
2	Контроль соединительных трубопроводов	0,34	2
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	1
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	6
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	6
6	Контроль состояния подшипников	0,34	6
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	6
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	2
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	6
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	2
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	3
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	2
13	Контроль работы клапанов, электроприводов	0,165	3
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	6

Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	4,00
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	4,00

3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	4,00
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	4,00
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	4,00

Ведущий инженер ОГЭ

Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

Б.А. Сярг