

Типовая дефектная ведомость на проведения работ по техническому обслуживанию систем аварийной вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":

✓ В - 23

1 ГРС г. Братск инв. № 000440727

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
2	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
3	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
		шт.	1

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
	Комплект фильтров	комп.	1

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	5
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	5
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	4
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	4
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	4
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	4
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	4
	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	1,23	1

Ведущий инженер ОГЭ ООО "Газпром трансгаз Томск"

 Д.А. Войно

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

 Б.А. Сярг