

**Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":**

✓ В-29

- 1 Ремонтно механические мастерские на базе Амурского ЛПУМГ в г. Комсомольск на Амуре
- 2 Гараж на базе Амурского ЛПУМГ в г. Комсомольск на Амуре
- 3 Гараж на 10 автомашин с мойкой и ремонтной зоной на АВП "КС-4" Амурского ЛПУМГ
- 4

**Расчет на 1 типовой объект.**

**Ведомость смонтированного оборудования**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Приточная установка П2	шт.	1
3	Приточная установка П3	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
6	Вытяжная катушка В2	шт.	4
7	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
8	Вытяжная катушка В3	шт.	4
9	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
10	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
11	Вытяжной вентилятор В6	шт.	1
12	Пылеулавливающий агрегат В6	шт.	1
13	Вытяжной вентилятор В7	шт.	1
14	Пылеулавливающий агрегат В7	шт.	1
15	Вытяжной вентилятор В8	шт.	1
16	Вытяжной вентилятор В9	шт.	1
17	Пылеулавливающий агрегат ФВО	шт.	1
18	Вытяжной вентилятор ФВР1	шт.	1
19	Самоочищающийся кассетный фильтр ФВР1	шт.	1
20	Вытяжное устройство ФВР1	шт.	1
21	Вытяжное устройство ФВР2	шт.	1
22	Воздушно-тепловая завеса	шт.	16

**Расходные материалы**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	3
2	Кассета фильтрующая	комп.	6
3	Комплект рукавных фильтров	комп.	1
4	Комплект рукавных фильтров	комп.	1
			<b>ИТОГО:</b>

**Техническое обслуживание систем вентиляции**


№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	27
2	Контроль соединенных трубопроводов	0,34	6
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	62
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	27
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	14
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	13

7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	16
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	4
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	10
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	4
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	9
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	3
13	Контроль работы воздушных клапанов, электроприводов	0,165	19
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	9

**Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов**

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, мин.	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	16,00
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	16,00
3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	16,00
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	16,00
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	16,00

Ведущий инженер ОГЭ

 Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

 Б.А. Сярг