

Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ОСО "Газпром трансгаз Томск": В-35

- 1 Гараж на 10 автомашин с мойкой и ремонтной зоной на опорном пункте "КС-2" Де-Кастри Амурского ЛПУМГ
- 2 Гараж на базе ЛПУ г. Хабаровск
- 3 Ремонтно механические мастерские на базе ЛПУ г. Хабаровск

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Приточная установка П2	шт.	1
3	Приточная установка П3	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
6	Вытяжная катушка В2	шт.	2
7	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
8	Вытяжная катушка В3	шт.	2
9	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
10	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
11	Вытяжной вентилятор В6	шт.	1
12	Пылеулавливающий агрегат В6	шт.	1
13	Пылеулавливающий агрегат В8	шт.	1
14	Воздушно-тепловая завеса	шт.	8

Расходные материалы

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	3
2	Кассета фильтрующая	комп.	6
3	Комплект рукавных фильтров	комп.	1
4	Комплект рукавных фильтров	комп.	1


Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	18
2	Контроль соединенных трубопроводов	0,34	6
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	18
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	12
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	12
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	10
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	4
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	10
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	4
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	12
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	3
13	Контроль работы воздушных клапанов, электроприводов	0,165	13
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	9

Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, мин.	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	8
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	8
3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	8
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	8
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	8

Ведущий инженер ОГЭ



Д.А. Войно

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика



Б.А. Сярг