

Типовая дефектная ведомость на проведения работ по техническому обслуживанию канализационных очистных сооружений на объектах ООО "Газпром трансгаз Томск" на Дальнем Востоке:

1	КОС база ЛПУ г. Петропавловск-Камчатский	
2	КОС база ЛЭС п. Соболево	
3	КОС ГКС "Сахалин"	
4	КОС бытовых стоков Жилой городок п. Вал	
5	КОС бытовых стоков ОП КС-2 "Де-Кастри"	
6	КОС бытовых стоков на АВП КС-4	
7	КОС бытовых стоков на базе ЛЭС Дальнереченск	

✓ КОС-2

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Канализационно очистные сооружения (КОС)	комплекс	1

Техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Анализ состояния и организации эксплуатации оборудования	10	1
2	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме	20	1
3	Ревизия оборудования установки	20	1
4	Проверка электрической схемы автоматического управления	10	1
5	Ремонт и техническое обслуживание щита управления станции	5	1
6	Ремонт и техническое обслуживание реле системы поддержания давления	7	1
7	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	8	1


Ведущий инженер ОГЭ ООО "Газпром трансгаз Томск"



Д.А. Войно

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика



Б.А. Сярг