

Типовая дефектная ведомость на проведения работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и обогрева на объектах ООО "Газпром трансгаз Томск" на Дальнем Востоке: *№ В-22*

1	Система вентиляции и обогрева ангара ГПА №1 ГКС "Сахалин"
2	Система вентиляции и обогрева ангара ГПА №2 ГКС "Сахалин"

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Установка системы вентиляции и обогрева СВО (блок-бокс)	шт.	1

Расходные материалы на один агрегат

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Ремень привода вентилятора	шт.	4

Техни

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Регулировка, настройка горелочного устройства WG-30 на газовом топливе Wespthaut	24	4
2	Обслуживание приточной установки вентиляционной	12	4
3	Обслуживание электрооборудования блк-бокса СВО	16	3
4	Обслуживание систем автоматики КИПиА блок-бокса СВО, проверка контроллера управления СВО	18	4
5	Проверка состояния функциональных блоков устройства для автоматизации стационарных установок	20	4
6	Замена ременного привода вентилятора	10	4
7	Осмотр дымовой трубы СВО	6	1

Ведущий инженер ОГЭ ООО "Газпром трансгаз Томск"



С.Н. Чувасов

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика



Б.А. Сярг