

**Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":**

✓ В-2

1	Здание циркуляционной насосной КС "Чажемто" инв. № 000129859
2	Здание технологической насосной с операторной инв. № 002013268

**Расчет на 1 типовой объект.**

**Ведомость смонтированного оборудования**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
3	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
4	Вытяжное устройство В3	шт.	1
5	Пылеулавливающий агрегат В4	шт.	1

**Расходные материалы**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
	Фильтр	комп.	1
1	Комплект фильтров карманных	комп.	1

**Техническое обслуживание систем вентиляции**

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки	0,5	5
2	Контроль соединительных трубопроводов	0,34	2
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	4
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	5
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	5
6	Контроль состояния подшипников	0,34	5
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	4
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	1
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	4
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	1

11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	4
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	2
13	Контроль работы клапанов, электроприводов	0,165	4
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	4
15	Проверка состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой (на один компрессор)	0,165	1

Ведущий инженер ОГЭ

Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

Б.А. Сярг