

Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск": *№ В-14*

- 1 Здание служебно-эксплуатационное КС "Чажемто" инв. № 000129853
- 2 Здание служебно-эксплуатационное КС "Парабель" инв. № 000129881
- 3 Служебно-эксплуатационный блок, нежилое здание Нижневартовская ПП инв. № 001007200
- 4 Оборудование служебно-эксплуатационного и ремонтного блока инв. № 000440802
- 5 СЭБ КС "Просоково" инв. № 000129911
- 6 Здание ремонтно-эксплуатационное КС "Александровская" инв. № 000129939
- 7 Здание (ремонтный бокс) инв. № 001021400
- 8 "Ремонтно-механическая мастерская (РММ) инв. № 001019800

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Приточная установка П2	шт.	1
3	Приточная установка П3	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
6	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
7	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
8	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
9	Воздушно-тепловая завеса	шт.	4

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	4

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,5	8
2	Контроль соединенных трубопроводов	0,34	6
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	8
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	8
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	8
6	Контроль состояния подшипников вентилятора	0,34	8
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	8
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	3
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	8
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	2
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	12
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	3
13	Контроль работы воздушных клапанов, электроприводов	0,165	3
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	8

Техническое обслуживание воздушно-тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования	0,34	4,00
2	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	4,00
3	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	4,00
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	4,00
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	4,00

Ведущий инженер ОГЭ

 Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

 Б.А. Сярг