

Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":

✓ В-10

1	Здание проходной инв. № 001004200
2	Нежилое здание (проходная) инв. № 001014100

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
3	Сплит-система		
	Внутренний блок	шт.	4
	Наружный блок	шт.	4

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	1
2	Хладагент	кг.	2

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки	0,5	2
2	Контроль соединительных трубопроводов	0,34	2
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	1
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	2
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	2
6	Контроль состояния подшипников	0,34	2
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	2
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	1
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	2
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	1
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	3
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	2
13	Контроль работы клапанов, электроприводов	0,165	2
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	2

Техническое обслуживание систем кондиционирования

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1.	Внутренний блок		
1.1.	Общий контроль оборудования	0,34	4,00
1.2.	Проверка герметичности соединений фреонового контура, при необходимости дозаправка (без стоимости хладагента)	0,35	4,00
1.3.	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	4,00
1.4.	Проверка работы дренажной системы при профилактическом техобслуживании	0,165	4,00

1.5.	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	4,00
1.6.	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	4,00
1.7.	Проверка дренажных помп	0,165	4,00
2.	Наружный блок		
2.1.	Общий контроль оборудования	0,34	4,00
2.2.	Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента	0,3	4,00
2.3.	Очистка теплообменника при профилактическом техобслуживании	0,5	4,00
2.4.	Проверка состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой (на один компрессор)	0,165	4,00
2.5.	Осмотр элементов электрической схемы, очистка и подтягивание клемм и контактов	0,34	4,00
2.6.	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	4,00

Ведущий инженер ОГЭ

Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

Б.А. Сярг