

"Утверждаю"

Гл. инженер филиала ООО "Газпром ПХГ"

Ставропольское УПХГ

И.Т. Сысоев.

2012 г.



Предварительная дефектная ведомость № _____

1. Наименование объекта: Площадка входных ниток ОПС-3 (оперативно-производственной службы - 3)
2. Инвентарный номер: 90077
3. Местонахождение: Ставропольский кр., Изобильненский р-н, 6,0 км с-з п. Рыздвяный
4. Краткая характеристика объекта: Фундамент: гравий; покрытие асфальтовое; газовые шлейфы: диаметр труб-169мм, диаметр труб-114мм L=1114,5; запорная арматура: задв. Ду-100 Ру-160-50шт, кран шаровый Ду-100 Ру-160-150 шт, КРУ Ду-100 Ру-160-50шт. УСБ-100 16-50шт., площадь =2648,1 м2. 1) протяженность 63,52м ширина 20,37м, 2) протяженность 63,49 м, ширина 21,33м
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 30.09.2009 Ремонт лакокрасочных покрытий

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: повышенный пропуск среды в положении "закрыто" вследствие износа исполнительного механизма

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по среднему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж. Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 штук арматуры и фланцевых соединений	5
2	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100	шт.	50
3	Ревизия. Арматура фланцевая на условное давление до 20 МПа с ручным приводом или без привода. Диаметр условного прохода, мм, до: 100	шт.	50
4	Монтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100	шт.	50
5	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 штук арматуры и фланцевых соединений	5
Материалы предоставляемые Подрядчиком:			
6	Комплект ЗИП для регулирующего устройства Ду 100 К.РУ.05.91.10.00-0-01 РЭ	к-т	15

Наименование полезного выхода материалов, оборудования и т.д.

1. Металлолом в количестве 45 кг

Ведомость составили:

(должность)

(подпись)

Сысоев Илья Тихонович
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Головина Елена Дмитриевна
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Гладких Геннадий Григорьевич
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Дусенко Евгений Георгиевич
(расшифровка подписи)