



Начальник филиала ООО "Газпром ДХГ" Кучевского УПХГ
А.А. Климков
2012 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 21-035/2013

1. Наименование объекта _____ Компрессорная сжатого воздуха дожимной компрессорной станции Кучевского УПХГ

2. Инвентарный номер _____ 231401

3. Местонахождение _____ Краснодарский край. Кучевский район с. Новомихайловское

4. Краткая характеристика объекта _____ Р_{макс.} = 0,6 МПа. Мощность эл. двигателей 11 кВт - 2 шт. В состав компрессорной входит установка очистки и осушки воздуха.

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Вид деятельности	Инвентарный номер	Шифр амортиз. отчислений	Норма амортиз.	Балансовая стоимость	Срок полезного использования	Сумма начислен. амортиз.	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.99г.	ПХГ	231401	41401	6,70	320 950 000,00	80	263 419 920,50	57 530 079,50

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:

Компрессора С416 (2шт): - при работе компрессоров наблюдается повышенная вибрация; - производительность компрессоров не соответствует паспортной; - при работе компрессоров наблюдается повышенный расход масла.

Адсорбера установки очистки и осушки воздуха: срок службы силикагеля истек, необходима замена силикагеля



В процессе осмотра комиссией определен объем работ по текущему ремонту объекта:				
№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед.изм.	Кол.-во	Материалы поставки Заказчика
1	2	3	4	5
1	Отключение электродвигателя от компрессора	ед	2	
2	Разборка компрессора	ед	2	
3	Замена вкладышей	комп.	4	
4	Замена блока клапанного	комп.	4	
5	Замена колец на поршнях цилиндров низкого давления	комп.	4	
6	Замена колец на поршнях цилиндров высокого давления	комп.	4	
7	Замена поршня с шатуном низкого давления	комп.	4	
8	Замена поршня с шатуном высокого давления	комп.	4	
9	Замена уплотнительных прокладок	комп.	4	
10	Сборка компрессора	ед	2	
11	Замена ремней	комп	4	
12	Замена масла в компрессорах КС-19	литр	20	
13	Промывка и замена масла в воздушном фильтре	лит.	4	
14	Подключение электродвигателя к компрессору	ед	2	
15	Пусконаладочные работы	ед.оборудов.	2	
16	Демонтаж крышек адсорбера	ед	2	
17	Выемка фильтров адсорберов	ед.	2	
18	Выемка силикагеля из адсорберов	м3	0,72	
19	Заполнение силикагеля в адсорбера	м3	0,72	
20	Монтаж фильтров адсорберов	ед.	2	
21	Монтаж крышечек адсорберов	ед.	2	

Наименование полезного выхода материалов, оборудования и т.д.

1. Лом чёрных металлов - кг. _____

2. _____

3. _____

Председатель комиссии:	зам. Начальника по производству КУПХГ		Кузьмин Н.С.
	руководитель УКГ		Руденок Л.А.
Члены комиссии:	должность Зам. начальника ОПС	подпись	рашифровка подписи Зуб И.В.
	должность Заместитель начальника филиала (по геологии)- нач. геологической службы	подпись	рашифровка подписи
	должность инженер-технолог ОПС	подпись	рашифровка подписи
	должность Начальник ЭВС	подпись	рашифровка подписи
	инженер-электроник КИПи А	подпись	рашифровка подписи
	инженер по надзору за строительством (и ремонт) 1 к.	подпись	рашифровка подписи
Представитель подрядчика:	должность	подпись	рашифровка подписи

_____ 20 ____ г.