

Утверждаю  
Начальник ПО по ЭПХГ - главный геолог  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Афанасьев А.В.  
«    »    2012 год

Дефектная ведомость № \_\_\_\_\_

1. Наименование Блок-бокс №2 на промплощадке ПХГ "Игрим-Серов Лупинг" объекта
  2. Инвентарный номер: 130207
  3. Местонахождение: Местонахождение РФ, Тюменская обл., Березовский район, пос.Светлый
  4. Краткая характеристика объекта: При отборе из ПХГ, газ из скважины по индивидуальным шлейфам, проходя через кран № 2 поступает в сепаратор 1 ступени. Кран №2 служит запорным устройством для отключения скважины от сепарационной установки.
  5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: работы не производились
- В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:
1. Затруднено управление кранами при открытии и закрытии.
  2. Краны не обеспечивают полную герметичность.

Для устранения выявленных дефектов определён объём работ по ремонту объекта:

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	<b>Общее количество запорной арматуры</b>	шт.	6
	<b>Объём работ на одну запорную арматуру</b>		
1	Вырезка катушек из трубы Ø 159х10 (L-50 см)	шт.	2
2	Труба 159х10 09Г2С	м	15
3	Обработка сварных стыков катушки под приварку	операц.	4
4	Приварка катушек к ответным фланцам крана	стык	4
5	Кран шаровый с ответными фланцами Ду150 Ру8,0МПа 11лс660м ХЛП, ручной тип привода	шт.	1
6	Гидравлическое испытание крана	операц.	1
7	Вырезка участка трубопровода с дефектным краном	срез	2
8	Обработка сварных стыков трубопровода под приварку	шт.	2
9	Установка крана с катушками под приварку к трубопроводу	операц.	1
10	Приварка стыков смонтированного участка	стык	2
11	Контроль качества сварных стыков	шт.	4
12	Очистка поверхности трубопроводов	м <sup>2</sup>	4,2
13	Окраска металлических поверхностей	м <sup>2</sup>	4,2
14	Снятие крана трехходового Ду15 Ру 160	операц.	1
15	Установка крана трехходового Ду 15 Ру 160	операц.	1
16	Кран трехходовой Ду 15 Ру 160	шт.	1

Председатель комиссии: Главный инженер Пунгинского ЛПУ МГ М.В.Кудрявцев  
должность подпись

Члены комиссии: Начальник службы ПХГ А.В. Васильев  
должность подпись

Зам. начальника службы ПХГ Р.И. Афанасьев  
должность подпись

Мастер по добыче газа В.Н. Гындыбин  
должность подпись