


 Главный инженер
 Песчано - Уметского УПХГ
 А.В. Левжинский
 _____ 2012г.

Предварительная дефектная ведомость № 1

1. Наименование объекта: Площадка сепарации и осушки газа УКПГ Песчаный Умет

2. Инвентарный номер: 139979

3. Местонахождение: Саратовская область, Татищевский район, 7,5 км ю-з с. Курдюм

4. Краткая характеристика объекта: Площадка сепарации и осушки газа УКПГ расположена на территории КС и предназначена для очистки, осушки и подготовки товарного газа, 40*38м, покрытие асфальтобетон. Оборудование: абсорбер ГП 778.01.00.000 - 4шт, низкотемпературный газосепаратор Р14517-1РР - 6шт, блок дегазации пластовой воды - 1шт, кран Ду400, Ру 160 -8шт; кран Ду400 Ру 64 - 12шт; трубопровод Д426х12 - 250м, Д1020х12 -150м.

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 3-4 квартал 2010 г.

Переизоляция трубопроводов Д 426 мм, кранов Ду 400 системой антикоррозионного битумно - уретанового покрытия "Биурс".

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:

Изоляция переходов трубопроводов "Земля - воздух" площадки сепарации и осушки газа отслоилась, нуждается в ремонте.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 80 мм	м2	41
2	Разборка грунта вручную при вскрытии перехода земля - воздух на	м3	13
3	Ручная очистка переходов земля - воздух от старой изоляции протяженностью 0,8 м. скребками и щетками.	шт/м2	34/11
4	Техническое диагностирование трубы: визуально - измерительный	м	27
5	Обеспыливание и обезжиривание перехода земля - воздух.	шт/м2	34/11
	Материалы предоставляемые подрядчиком:		
	Бензин А - 80	т	0,021
	Ветошь	м.п.	54
6	Устройство перехода "земля - воздух" усиленной битумно - резиновой изоляцией толщиной 6 мм.	шт/м2	34/11
	Материалы предоставляемые подрядчиком:		
	мастика "Транскор - газ"	т	0,071
	грунтовка "Транскор - газ"	т	0,005
	Лента термоусаживающая ДРЛ - Л	т	0,014
	Сетка стеклянная армирующая "Трансет"	м.п.	88
7	Обратная засыпка переходов "земля-воздух" глубиной 0,4 м	м3	13
8	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 80 мм	м2	41
	Материалы предоставляемые подрядчиком:		
	Смесь асфальтобетонная МА-1	т	1,9
	Щебень фр. 20х40	т	2,45

Ведомость составили:

Начальник УПГ
(должность)

(подпись)

А.В. Каширин
(расшифровка)

Начальник УКГ
(должность)

(подпись)

И.В. Тихонова
(расшифровка)

Ведущий инженер - сметчик
(должность)

(подпись)

С.Г. Беликова
(расшифровка)