

УТВЕРЖДАЮ

Инженер Похвистневского УПХГ

ООО "Газпром ПХГ"

В.Г. Овчинников

"24" 03 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 2

1. Наименование объекта: Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ
2. Инвентарный номер: 73172
3. Местонахождение: УКПГ Отраденской промплощадки Похвистневского УПХГ
4. Краткая характеристика объекта: аппарат колонного типа десорбер К-3, давление в корпусе 0,06 МПа, V=50 м³ - 1 единица.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 08.10.2010 г. замена колпачковых тарелок

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: Загрязнение колпачковых тарелок

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Вскрытие люк-лазов аппарата	шт	4
2	Вскрытие колпачковых тарелок	шт	16
3	Чистка колпачковых тарелок	шт	16
4	Чистка глухой тарелки	шт	1
5	Изготовление прокладок под крышки ø 500	шт	4
6	Закрытие колпачковых тарелок	шт	16
7	Закрытие люк-лазов аппарата	шт	4
	Материалы предоставляемые Принципалом:		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком:		

Ведомость составили:

Зам. начальника
(должность)


(подпись)

/О.В. Пальников /
(расшифровка подписи)

Начальник ГКС
(должность)


(подпись)

/В.А. Янзин/
(расшифровка подписи)

Инженер сметчик
(должность)


(подпись)

/Е.Н. Беззубова /
(расшифровка подписи)

Руководитель УКГ
(должность)


(подпись)

/Н.А. Ахметова /
(расшифровка подписи)