

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 Похвистневского УПХГ
 ООО "Газпром ПХГ"
 В.Г. Овчинников
 "24" 03 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 21

1. Наименование объекта: Цеховые коммуникации сероочистки Аманакского ПХГ
2. Инвентарный номер: 73164
3. Местонахождение: Самарская обл, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, 2б
4. Краткая характеристика объекта: Труба Ду 57- 635 м, Ду 89- 160 м, Ду 100- 220 м, Ду 159- 255 м, Ду 219- 86 м, Ду 325- 245 м с запорной арматурой и пароспутниками

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: Капитальный ремонт факельного трубопровода 2010 г.


В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: Нарушение герметичности и коррозия корпусов запорной арматуры, установленной на пароспутниках, негерметичность пароспутников.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж трубы Ф 32х3	м	400
2	Демонтаж вентилей Ду 25, Ру25	шт.	30
3	Демонтаж вентилей Ду 20, Ру16	шт.	30
4	Демонтаж вентилей Ду 15, Ру16	шт.	30
5	Монтаж трубы Ф 32х3	м	400
6	Изготовление прокладок на фланцевые соединения	шт.	80
7	Монтаж вентилей Ду 25, Ру25	шт.	30
8	Монтаж вентилей Ду 20, Ру16	шт.	30
9	Монтаж вентилей Ду 15, Ру16	шт.	30
	Материалы предоставляемые Принципалом:		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком:		
1	Труба Ф 32х3	м	400
2	Вентиль Ду 25, Ру 25	шт.	30
3	Вентиль Ду 20, Ру16	шт.	30
4	Вентиль Ду 15, Ру16	шт.	30
5	Пластина Ф4 300х300х2 Темалласт	кг	5

Ведомость составили:

Зам. начальника
(должность)


(подпись)


/О.В. Пальников /
(расшифровка подписи)

Начальник ГКС
(должность)


(подпись)

/С.А. Алексеев/
(расшифровка подписи)

Инженер сметчик
(должность)


(подпись)

/Е.Н. Беззубова /
(расшифровка подписи)

Руководитель УКГ
(должность)


(подпись)

/Н.А. Ахметова /
(расшифровка подписи)