

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер Похвистневского УПХГ

ООО "Газпром ПХГ"

В.Г. Овчинников

23 03 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 1

1. Наименование объекта: Комбинированная установка осушки и очистки газа Дмитриевского ПХГ
2. Инвентарный номер: 73172
3. Местонахождение: УКПГ Отраденской промплощадки Похвистневского УПХГ
4. Краткая характеристика объекта: аппарат колонного типа абсорбер К-1, давление в корпусе 5 МПа, V=50 м³ - 1 единица
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводился

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: Загрязнение колпачковых тарелок

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Вскрытие люк-лазов аппарата	шт	4
2	Вскрытие сеточного отбойника	шт	1
3	Вскрытие колпачковых тарелок	шт	21
4	Чистка колпачковых тарелок	шт	21
5	Чистка глухой тарелки	шт	1
6	Изготовление прокладок под крышки ø 500	шт	4
7	Закрытие колпачковых тарелок	шт	21
8	Закрытие сеточного отбойника	шт	1
9	Испытание на герметичность глухой тарелки	шт	1
10	Закрытие люк-лазов аппарата	шт	4
	Материалы предоставляемые Принципалом:		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком:		

Ведомость составили:

Зам. начальника
(должность)


(подпись)

/О.В. Пальников /
(расшифровка подписи)

Начальник ГКС
(должность)


(подпись)

/ В.А. Янзин /
(расшифровка подписи)

Инженер сметчик
(должность)


(подпись)

/ Е.Н. Беззубова /
(расшифровка подписи)

Руководитель УКГ
(должность)


(подпись)

/Н.А. Ахметова /
(расшифровка подписи)