



1. Наименование объекта	Установка очистки и осушки газа головных сооружений Куцевского ПХГ
2. Инвентарный номер	6310
3. Местонахождение	Краснодарский край. Куцевский район с. Новомихайловское
4. Краткая характеристика объекта	глубокая осушка газа, мощность - 48 млн. м. куб./сут длина - 70 м., ширина - 30 м.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:









Негерметичность шибера задвижки, тяжело вращается штурвал. При вращении задвижки, слышен посторонний шум , что свидетельствует о разрушении упорных подшипников.

В процессе осмотра комиссией определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед.изм.	Кол.-во	Материалы поставки Заказчика
1	2	3	4	5
1	Частичная разборка задвижки	ед.	8,00	
2	Очистка промывка, протирка разобранных деталей	ед.	8,00	
3	Ревизия резьбовых соединений, замена изношенных крепежных и стопорных деталей	ед.	8,00	
4	Ревизия узла уплотнения шпинделя, замена изношенных манжет.	ед.	8,00	
5	Ревизия уплотнительных поверхностей шибера, корпуса, седла, притирка уплотнительных поверхностей при замене дефектных деталей и уплотнительных колес.	ед.	8,00	
6	Подгонка гайки к шпинделю.	ед.	8,00	
7	Замена изношенных подшипников.	ед.	8,00	
8	Ревизия фитингов прокачки, прокачка задвижки.	ед.	8,00	
9	Нанесение защитной смазки на шпиндель.	ед.	8,00	
10	Очистка, грунтовка и окраска поверхностей корпуса, крышки, корпуса удлинителя, подверженных коррозии.	ед.	8,00	
11	Сборка и опрессовка задвижки.	ед.	8,00	

Наименование полезного выхода материалов, оборудования и т.д.

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель комиссии:	зам. Начальника по производству КУПХГ		Кузьмин Н.С.
Члены комиссии:	руководитель УКГ		Руденок Л.А.
	должность	подпись	рашифровка подписи
	Зам. начальника ОПС		Зуб И.В.
	должность	подпись	рашифровка подписи
	Заместитель начальника филиала (по геологии)-нач. геологической службы		Шебанов И.М.
	должность	подпись	рашифровка подписи
	инженер-технолог ОПС		Пониделко А.Ю.
	должность	подпись	рашифровка подписи
	Начальник ЭВС		Дмитренко С.Ю.
	должность	подпись	рашифровка подписи
	инженер-электроник КИПи А		Корниенко Е.А.
	должность	подпись	рашифровка подписи
Представитель подрядчика:	Инженер по надзору за строительством (и ремонтом) 1 к.		Головкина Н.М.
	должность	подпись	рашифровка подписи

" " 20__ г.